



CERTIFIKÁLÓ ÉS TESZTELÉSI INSTITÚCIÓ, R. T.
ZLÍN, CSEHORSZÁG

19 010 számú OKLEVÉL

igazolja, hogy a

Alca PLAST, s. r. o.
Biskupský dvůr 2095/8,
110 00 Praha 1 – Nové Město
Csehország

által gyártott

Univerzális ereszcsonna levélfogó AGV1, AGV2, AGV3, AGV4 típus

gyártás helyszíne

Lanžhotská 27, 690 02 Břeclav

a következő paraméterekkel rendelkezik

Műszaki jellemzők	Mértékegység	Mért érték	Mérési eljárás (vizsgálati módszer)
Átfolyás a levélfogóban ¹⁾	l/s	7,1	ČSN EN 1253-2, subclause 5.5.2
Átfolyás a levélfogóban ²⁾	l/s	8,8	ČSN EN 1253-2, subclause 5.5.2
Átfolyás a levélfogóban ³⁾	l/s	7,0	ČSN EN 1253-2, subclause 5.5.2

- ¹⁾ AGV2, 300 x 155/125 mm típusú fekete színű univerzális ereszcsonna levélfogón elvégzett mérés, műanyag, egyenes
- ²⁾ AGV3, 300 x 155/110 mm típusú fekete színű univerzális ereszcsonna levélfogón elvégzett mérés, műanyag, oldalsó.
- ³⁾ AGV4, 300 x 155/125/110 mm típusú fekete színű univerzális ereszcsonna levélfogón elvégzett mérés, műanyag, egyenes.

A tanúsítvány az alább megnevezett dokumentum alapján kerül kiállításra:
akkreditált laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyv, nyilvántartási szám: 313500951-01, amelyet az ITC a. s. (RT.) 1004. számú Zlíni akkreditált laboratóriuma dolgozott ki 2019.08.14-én.

Az oklevél érvényes: 2022.09.30-ig
Kelt: Zlín, 2019.09.27



Ing. Pavel Vaněk
Igazgató Certification Division