



АО «ИНСТИТУТ ПО ИСПЫТАНИЯМ И СЕРТИФИКАЦИИ»,
Г. ЗЛИН, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СЕРТИФИКАТ № 16 006

подтверждает, что изделие

Универсальные ливнеотводы тип AGV1, AGV2, AGV3, AGV4

с производства

Alca PLAST, s. r. o.
Biskupský dvůr 2095/8,
110 00 Praha 1 – Nové Město
Чешская республика

место производства

Lanžhotská 27, 690 02 Břeclav

имеют нижеуказанные параметры

Технические характеристики	Единица измерения	Определенное значение	Порядок определения (метод испытаний)
Проточность ливнеотвода ¹⁾	л/с	6,5	ČSN EN 1253-2, čl. 5.5.2
Проточность ливнеотвода ²⁾	л/с	8,1	ČSN EN 1253-2, čl. 5.5.2
Проточность ливнеотвода ³⁾	л/с	6,8	ČSN EN 1253-2, čl. 5.5.2

- ¹⁾ Испытание проводилось на универсальном ливнеотводе, тип AGV2S, 300 x 155/125 mm, серого цвета.
- ²⁾ Испытание проводилось на универсальном ливнеотводе, тип AGV3, 300 x 155/110 mm, черного цвета.
- ³⁾ Испытание проводилось на универсальном ливнеотводе, тип AGV4, 300 x 155/125/110 mm, черного цвета.

Сертификат выдается на основании следующего документа:

- заключительный протокол № 3135 00700/2016 от 24 марта 2016 года, составленный АО «ITC», г. Злин.

Настоящий сертификат действителен до: 31-03-2019 года

Сертификат выдан в г. Злин 24-03-2016 года



Ing. Pavel Vaněk

Директор отдела сертификации