



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.  
ZLÍN – ČESKÁ REPUBLIKA

## OSVEDČENIE č. 19 010

potvrďuje, že výrobok

### univerzálne lapače strešných splavenín typ AGV1, AGV2, AGV3, AGV4

výrobca:

**Alca PLAST, s. r. o.**  
**Biskupský dvůr 2095/8,**  
**110 00 Praha 1 – Nové Město**  
**Česká republika**

miesto výroby:

**Lanžhotská 27, 690 02 Břeclav**

má tieto parametre:

Technické charakteristiky	Merná jednotka	Zistená hodnota	Postupy zistenia (skúšobné metódy)
Prietok lapačom <sup>1)</sup>	l/s	7,1	ČSN EN 1253-2, čl. 5.5.2
Prietok lapačom <sup>2)</sup>	l/s	8,8	ČSN EN 1253-2, čl. 5.5.2
Prietok lapačom <sup>3)</sup>	l/s	7,0	ČSN EN 1253-2, čl. 5.5.2

- <sup>1)</sup> Skúška vykonaná pri univerzálnom lapači strešných splavenín, typ AGV2, 300 × 155/125 mm, plastový, priamy, čierne farby.
- <sup>2)</sup> Skúška vykonaná pri univerzálnom lapači strešných splavenín, typ AGV3, 300 × 155/110 mm, plastový, bočný, čierne farby.
- <sup>3)</sup> Skúška vykonaná pri univerzálnom lapači strešných splavenín, typ AGV4, 300 × 155/125/110 mm, plastový, priamy, čierne farby.


#### Osvedčenie sa vydáva na základe nasledujúceho dokumentu:

- Skúšobný protokol akreditovaného laboratória č. 313500951-01, vypracovaný ITC a. s. akreditované laboratórium č. 1004 Zlín 14. 8. 2019

**Platnosť osvedčenia do:** 30. 9. 2019

Vydané v Zlíne dňa 27. 9. 2019



  
Ing. Pavel Vaněk  
riaditeľ divízie certifikácie