



INŠTITÚT PRE TESTOVANIE A CERTIFIKÁCIU, a.s.
Zlín, Česká republika

OSVEDČENIE č. 18 005/a

potvrďuje, že výrobok

**Líniové podlahové žľaby plastové s kovovým límcom,
typ APZ8, APZ9, APZ10, APZ18 a CPZ8, CPZ9, CPZ10, CPZ18**

výrobca

**Alca PLAST, s. r. o.
Biskupský dvůr 2095/8
110 00 Praha 1 – Nové Město
Česká republika
IČ: 25655809**

pre stanovené parametre dosahuje hodnoty, ktoré sú uvedené v Prílohe 1/18 005/a.

Osvedčenie sa vydáva na základe nasledujúcich dokumentov:

- Skúšobný protokol akreditovaného laboratória č. j. 313500349, vypracovaný ITC a. s. akreditované laboratórium č. 1004 Zlín 12-08-2011; (Žľaby APZ 8, APZ 9 - osvedčenie č. 11 071)
- Skúšobný protokol akreditovaného laboratória č. j. 313500596/1, vypracovaný ITC a. s. - akreditované laboratórium č. 1004 Zlín 20-10-2014; (Žľab APZ 10 – osvedčenie č. 14 038)
- Skúšobný protokol akreditovaného laboratória č. j. 313500847/1, vypracovaný ITC a. s. akreditované laboratórium č. 1004 Zlín 26-02-2018; (Žľab APZ 18)

Podmienky použitia osvedčenia a súvisiace informácie:

1. Osvedčenie sa vzťahuje len na vyššie uvedeným modelom výrobku.
2. Osvedčenie zostáva v platnosti, pokiaľ nedôjde k zmenám výrobné technológie, použitých noriem alebo príslušných predpisov, avšak najdlhšie do dátumu platnosti.
3. Platnosť osvedčenia možno overiť na www.itczlin.cz

Datum vydania: 28-02-2018
Zmena a): 28-01-2019
Platnosť do: 28-02-2021




Ing. Pavel Vaněk
riaditeľ divízie certifikácie

Príloha č. 1/18 005/a

Technické charakteristiky	Merná jednotka	Zistená hodnota ¹⁾	Zistená hodnota ²⁾	Zistená hodnota ³⁾	Zistená hodnota ³⁾	Postupy zistenie (skúšobné metódy)
Vzhľad	-	- ⁵⁾	- ⁵⁾	- ⁵⁾	- ⁵⁾	vizuálne
Výška zápachové uzávierky	mm	28 – 29	28 – 29	29 – 30	28,1 – 28,3	ČSN EN 1253-1, čl. 5.3.1
Odolnosť zápachové uzávierky proti tlaku	Pa	640	640	312 – 314	320	ČSN EN 1253-1, čl. 5.3.2
Rozmery otvorov v vtokové mriežke	mm	6	6	4,02 – 4,05	5	ČSN EN 1253-1, čl. 5.1
Tesnosť proti zápachu u vpustov so zápachovým uzáverom	-	žiadna netesnosť ani pokles tlaku	žiadna netesnosť ani pokles tlaku	žiadna netesnosť ani pokles tlaku	žiadna netesnosť ani pokles tlaku	ČSN EN 1253-1, čl. 5.8.1
Prietok vtokovou mriežkou	l/s	0,44	0,46	0,56 – 0,58	0,36 – 0,37	ČSN EN 1253-1, čl. 5.9
Zaťaženie mriežky	-	bez trhlín, zlomov	bez trhlín, zlomov	bez trhlín, zlomov	bez trhlín, zlomov	ČSN EN 1253-1, čl. 5.6

- 1) skúšky vykonané u líniového podlahového žľabu plastového, typ APZ 8
- 2) skúšky vykonané u líniového podlahového žľabu plastového, typ APZ 9
- 3) skúšky vykonané u líniového podlahového žľabu plastového, typ APZ 10
- 4) skúšky vykonané u líniového podlahového žľabu plastového, typ APZ 18
- 5) Vnútorne a vonkajšie povrchy bez ostrých hrán a väd ovplyvňujúcich funkčnosť vpuste alebo umožňujúcich spôsobenie zranenia.

Datum vydania: 28-01-2019



Ing. Pavel Vaněk
riaditeľ divízie certifikácie